


TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI

*RT As Oy Kaukametsän Kulta
Polettikuja 9 A 1
90420 Oulu*

Valokuva kohteesta



Valokuva kohteesta



TIIVIYSMITTAUSLUOKITUS

TIIVIYSMITTAUSLUOKITUS		n50-LUKU
< 0,6	A	0.3
0,6-1,0	B	
1,0-1,5	C	
1,6-2,0	D	
2,1-3,0	E	
3,1-4,0	F	
> 4,1	G	

Tutkija

Petteri Pasma

Rakennusten tiiviyssmittaajan henkilösertifikaatti
VTT-C-5734-25-10